

LEYENDA

-  EXTINTOR
-  ARMARIO BIE 25 +EXTINTOR+ALARMA
-  HIDRANTE USO EXCLUSIVO BOMBEROS
-  TOMA FACHADA BOMBEROS "COLUMNA SECA"
-  TOMA PLANTA BOMBEROS "COLUMNA SECA"


NOTA:
 LAS COTAS DE ALTURA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ES ORIENTATIVA. PREVIA A LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS SE DEBEN VERIFICAR LAS COTAS DE PISO TERMINADO Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EXISTENTE. EL PAVIMENTO DE LA AMPLIACION DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADO CON EL DEL EDIFICIO EXISTENTE.

NOTA:
 ANTES DE EJECUTAR LOS FORJADOS DE PLANTA SE DEBE VERIFICAR CON EL SUBSTRATACION DEL MARCO CONTRA LAS SECCIONES EN PLANTA DEL MARCO CORTINA Y SUS ANCLAJES. SI ES NECESARIO SE AJUSTARA LA DIMENSION DEL FORJADO PARA QUE LA CARRA EXTERIOR DEL VIBRO ESTE EN EL MESMO PLANO QUE EL EXISTENTE.

NOTA:
 LAS COTAS DE REPLANTEO DE LOS ARBOLES ADAPTADOS ESTAN SEÑALADAS EN FUNCION DE LOS SANITARIOS DEBIDOS EN PREVIENDO EL CASO DE NO PODERSE DEBEN REAJUSTAR ESTAS COTAS.

FINEL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA Y ANTES DEL INICIO DE LA CONFECCION SE DEBE PONER ESPECIAL ATENCION EN EL DISEÑO DE LOS ACCESOS DE ASISTENTES VERIFICANDO LAS DIMENSIONES MINIMAS CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PARA CUMPLIR CON LA CAPACIDAD DE CARRAS PARA EL TRANSPORTE DE CAMAS.

LEYENDA:
 (C): JUNTA DE DILATACION DE LA ESTRUCTURA
 (D): JUNTA DE DILATACION DE LA CUBIERTA
 (E): ANCLAJES DE LAS JUNTAS DE DILATACION DE LA CUBIERTA (D)C INDIICADAS EN PLANO SE DISPONERAN JUNTAS DE DILATACION (D) EN TODOS LOS ENCUENTROS CON LOS PARAMENTOS VERTICALES

	
ANTERPROYECTO XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE SANIDADE	
Obra de la Ampliación del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO NÚMERO DE PROYECTO: 1483/19 EMPLEAZAMENTO: rúa Choupana s/n.	
LOCALIDADE: LERDA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) AUTORES: JOAQUÍN TORRES PABLO DE CASO arquitecto CARMEN RAMALLO DE CASO arquitecta JESÚS LÓPEZ RAMÍREZ arquitecto	SECTORA: DIRECCION FORTAL:
Edificio Administrativo de San Lázaro 15703 Santiago de Compostela	
EXTINCION SOTANO 4	DATA: JULIO 2021 ESCALA: 1/400 NÚMERO DE PLANO: A24