



- LEYENDA
- EXTINTOR
 - ARMARIO BIE 25 +EXTINTOR+ALARMA
 - HIDRANTE USO EXCLUSIVO BOMBEROS
 - TOMA FACHADA BOMBEROS "COLUMNA SECA"
 - TOMA PLANTA BOMBEROS "COLUMNA SECA"

NOTA:
 LAS COTAS DE ALTURA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ES ORIENTATIVA, PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS SE DEBEN VERIFICAR LAS COTAS DE PISO, TENDIDO Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EXISTENTE, EL PAVIMENTO DE LA AMPLIACIÓN DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADO CON LAS DEL EDIFICIO EXISTENTE.
 NOTA:
 DESPUÉS DE EJECUTAR LOS FORJADOS DE PLANTA SE DEBE VERIFICAR CON EL SUMINISTRADOR DEL MURO CORTEPLA LAS SECCIONES EN PLANTA DEL MURO CORTEPLA Y SUS BARRAS, SE DEBE RECOMENDAR DE AJUSTAR LA DIMENSIÓN DEL FORJADO PARA QUE LA CARA EXTERIOR DEL VIDRIO ESTE EN EL MISMO PLANO QUE EL EXISTENTE.
 NOTA:
 LAS COTAS DE REPLANTEO DE LOS ASEOS ADAPTADOS ESTÁN SERVIDAS EN FUNCIÓN DE LOS SANITARIOS DEFINIDOS EN PRESUPUESTO EN CASO DE MODIFICARSE DEBEN REVISARSE ESTAS COTAS.
 EN EL REPORTE GENERAL DE LA OBRA Y ANTES DE INICIAR LA OBRA SE DEBE PONER ESPECIAL ATENCIÓN EN EL DISEÑO DE LOS NÚCLEOS DE ASCENSORES VERIFICANDO LAS DIMENSIONES MÍNIMAS CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PARA CONFIRMAR CON LA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL TRANSPORTE DE CAMAS.
 LEYENDA:
 LOS ANTES DE ORLATACIÓN DE LA ESTRUCTURA
 LOS ANTES DE ORLATACIÓN DE LA CUBIERTA
 ADemás DE LAS JUNTAS DE ORLATACIÓN DE LA CUBIERTA DEBE INCLUIRSE EN PLANO SE DISPONERAN ANTES DE ORLATACIÓN (LD) EN TODOS LOS ENLACE CON LOS PARAMENTOS VERTICALES

	XUNTA DE GALICIA	ANTEPROYECTO Obra de la Ampliación del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO	1480/19 rúa Choupano s/n.
	CONSELLERÍA DE SANIDADE	NÚMERO DE PROYECTO: EMPRAZAMENTO:	LOCALIDADE: 15704 / SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) AUTORES: JOSUÉ LÓPEZ FANLO E I. CASAS CIBERNA BARRALDO E I. BARRALDO M. JOSÉ LÓPEZ FANLO BARRALDO
Edificio Administrativo de San Lázaro 15703 Santiago de Compostela		DATA: JULIO 2021	ESCALA: 1:400
EXTINCIÓN PLANTA PRIMERA		NÚMERO DE PLANO: A29	